年間水質検査結果一覧（浄水）

ご依頼者様	揖斐川町長	水源種別	その他
水道の区分	簡易水道	採水地点名称	神原上駐車場
水道の名称	神原簡易水道	採水地点住所	揖斐郡揖斐川町谷汲神原

作成日：2017年2月23日

項目名・水質基準等／採水年月日		2016/4/19	2016/5/11	2016/6/2	2016/7/5	2016/8/4	2016/9/8	2016/10/12	2016/11/16	2016/12/14	2017/1/11	2017/2/6	平均	最大	最小	判定
天候	前日	晴	雨	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨	雪	雨				
	当日	晴	雨	晴	晴	晴	雨	晴	晴	雨	雨	雨				
水温		13.8℃	17.3℃	19℃	20.5℃	23.4℃	23.4℃	18.6℃	13.3℃	8.7℃	7.3℃	5.7℃	15.5℃	23.4℃	5.7℃	
残留塩素		0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
一般細菌	100CFU/mL以下	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL	0 CFU/ml 未満	0 CFU/mL 未満	○
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	○
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下							0.0003 mg/L 未満					0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	○
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下							0.00005 mg/L 未満					0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	○
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下							0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下							0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下							0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
六価クロム化合物	0.05mg/L以下							0.005 mg/L 未満					0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	○
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満		0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	○
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.6 mg/L			0.6 mg/L			0.8 mg/L			0.6 mg/L		0.7 mg/L	0.8 mg/L	0.6 mg/L	○
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下							0.05 mg/L 未満					0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	○
ホウ素及びその化合物	1mg/L以下							0.02 mg/L 未満					0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	○
四塩化炭素	0.002mg/L以下							0.0002 mg/L 未満					0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	○
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下							0.005 mg/L 未満					0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	○
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下							0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ジクロロメタン	0.02mg/L以下							0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下							0.0005 mg/L 未満					0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	○
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下							0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ベンゼン	0.01mg/L以下							0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
塩素酸	0.6mg/L以下	0.05 mg/L 未満			0.05 mg/L 未満			0.05 mg/L 未満			0.05 mg/L 未満		0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	○
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満		0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	○
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	○
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L	0.001 mg/L 未満	○
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	○
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L	0.001 mg/L 未満	○
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満		0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	○
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下							0.01 mg/L 未満					0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	○
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下							0.02 mg/L 未満					0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	○
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下							0.03 mg/L 未満					0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	○
銅及びその化合物	1mg/L以下							0.01 mg/L 未満					0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	○
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下							3.0 mg/L					3.0 mg/L	3.0 mg/L	3.0 mg/L	○
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下							0.005 mg/L 未満					0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	○
塩化物イオン	200mg/L以下	2.2 mg/L	2.2 mg/L	2.2 mg/L	2.0 mg/L	2.1 mg/L	2.1 mg/L	2.0 mg/L	2.1 mg/L	2.2 mg/L	2.0 mg/L	2.3 mg/L	2.1 mg/L	2.3 mg/L	2.0 mg/L	○
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下							54 mg/L					54 mg/L	54 mg/L	54 mg/L	○(1/10超過)
蒸発残留物	500mg/L以下							59 mg/L					59 mg/L	59 mg/L	59 mg/L	○(1/10超過)
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下							0.02 mg/L 未満					0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	○
ジェオスミン	0.00001mg/L以下							0.000001 mg/L 未満					0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	○
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下							0.000001 mg/L 未満					0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	○
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下							0.002 mg/L 未満					0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	○
フェノール類	0.005mg/L以下							0.0005 mg/L 未満					0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	○
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.4 mg/L	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.4 mg/L	0.3 mg/L 未満	○
pH値	5.8～8.6	7.4	7.4	7.5	7.5	7.7	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.7	7.4	○
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	○
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	○
判定	適又は不適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適				

年間水質検査結果一覧(浄水)

ご依頼者様	揖斐川町長	水源種別	地下水
水道の区分	簡易水道	採水地点名称	木曽屋農産物販売所
水道の名称	木曽屋簡易水道	採水地点住所	揖斐郡揖斐川町谷汲木曽屋

作成日:2017年2月23日

項目名・水質基準等/採水年月日		2016/4/19	2016/5/11	2016/6/2	2016/7/5	2016/8/4	2016/9/8	2016/10/12	2016/11/16	2016/12/14	2017/1/11	2017/2/6	平均	最大	最小	判定
天候	前日	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴	雨	雪	雨				
	当日	晴	雨	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	雨	雨				
水温		14.2℃	17.1℃	20.1℃	22.7℃	24.3℃	27.1℃	21.5℃	16.1℃	11.3℃	9.5℃	7.9℃	17.4℃	27.1℃	7.9℃	
残留塩素		0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3				
一般細菌	100CFU/mL以下	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	○
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	○
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下							0.0003 mg/L 未満					0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	○
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下							0.00005 mg/L 未満					0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	○
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下							0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下							0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下							0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
六価クロム化合物	0.05mg/L以下							0.005 mg/L 未満					0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	○
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満		0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	○
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4 mg/L			0.4 mg/L			0.6 mg/L			0.4 mg/L		0.5 mg/L	0.6 mg/L	0.4 mg/L	○
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下							0.05 mg/L 未満					0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	○
ホウ素及びその化合物	1mg/L以下							0.02 mg/L 未満					0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	○
四塩化炭素	0.002mg/L以下							0.0002 mg/L 未満					0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	○
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下							0.005 mg/L 未満					0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	○
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下							0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ジクロロメタン	0.02mg/L以下							0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下							0.0005 mg/L 未満					0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	○
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下							0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ベンゼン	0.01mg/L以下							0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
塩素酸	0.6mg/L以下	0.05 mg/L 未満			0.05 mg/L 未満			0.05 mg/L			0.05 mg/L 未満		0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L	0.05 mg/L 未満	○
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満		0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	○
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	○
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	○
ブロモクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満		0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	○
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下							0.01 mg/L 未満					0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	○
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下							0.02 mg/L 未満					0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	○
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下							0.03 mg/L 未満					0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	○
銅及びその化合物	1mg/L以下							0.01 mg/L					0.01 mg/L	0.01 mg/L	0.01 mg/L	○
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下							2.8 mg/L					2.8 mg/L	2.8 mg/L	2.8 mg/L	○
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下							0.005 mg/L 未満					0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	○
塩化物イオン	200mg/L以下	2.2 mg/L	2.3 mg/L	2.3 mg/L	2.2 mg/L	2.3 mg/L	2.3 mg/L	2.3 mg/L	2.3 mg/L	2.3 mg/L	2.2 mg/L	2.3 mg/L	2.3 mg/L	2.3 mg/L	2.2 mg/L	○
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下							19 mg/L					19 mg/L	19 mg/L	19 mg/L	○
蒸発残留物	500mg/L以下							27 mg/L					27 mg/L	27 mg/L	27 mg/L	○
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下							0.02 mg/L 未満					0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	○
ジェオスミン	0.000001mg/L以下							0.000001 mg/L 未満					0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	○
2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L以下							0.000001 mg/L 未満					0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	○
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下							0.002 mg/L 未満					0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	○
フェノール類	0.005mg/L以下							0.0005 mg/L 未満					0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	○
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	○
pH値	5.8~8.6	6.6	6.7	6.8	6.9	6.9	6.6	6.8	6.6	6.7	6.5	6.6	6.7	6.9	6.5	○
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	○
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	○
判定	適又は不適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適				

一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター

年間水質検査結果一覧(浄水)

ご依頼者様	揖斐川町長	水源種別	地下水
水道の区分	簡易水道	採水地点名称	上名礼北公民館
水道の名称	名礼簡易水道	採水地点住所	揖斐郡揖斐川町谷汲名礼1680-2

作成日:2017年2月23日

項目名・水質基準等/採水年月日		2016/4/19	2016/5/11	2016/6/2	2016/7/5	2016/8/4	2016/9/8	2016/10/12	2016/11/16	2016/12/14	2017/1/11	2017/2/8	平均	最大	最小	判定
天候	前日	曇	雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	雨	雨				
	当日	晴	雨	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	雨	雨				
水温		14.8℃	19.6℃	21℃	20.8℃	27.6℃	24.8℃	20.6℃	15.5℃	11.3℃	10.3℃	5.5℃	17.4℃	27.6℃	5.5℃	
残留塩素		0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2				
一般細菌	100CFU/mL以下	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	○
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	○
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下							0.0003 mg/L 未満					0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	○
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下							0.00005 mg/L 未満					0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	○
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下							0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下							0.002 mg/L					0.002 mg/L	0.002 mg/L	0.002 mg/L	○(1/10超過)
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下							0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
六価クロム化合物	0.05mg/L以下							0.005 mg/L 未満					0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	○
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満		0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	○
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.5 mg/L			0.6 mg/L			0.6 mg/L			0.5 mg/L		0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.5 mg/L	○
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下							0.05 mg/L 未満					0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	○
ホウ素及びその化合物	1mg/L以下							0.02 mg/L 未満					0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	○
四塩化炭素	0.002mg/L以下							0.0002 mg/L 未満					0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	○
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下							0.005 mg/L 未満					0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	○
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下							0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ジクロロメタン	0.02mg/L以下							0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下							0.0005 mg/L 未満					0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	○
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下							0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ベンゼン	0.01mg/L以下							0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
塩素酸	0.6mg/L以下	0.05 mg/L 未満			0.05 mg/L 未満			0.05 mg/L 未満			0.05 mg/L 未満		0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	○
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満		0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	○
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	○
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	○
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満		0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	○
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下							0.01 mg/L 未満					0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	○
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下							0.02 mg/L 未満					0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	○
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下							0.03 mg/L 未満					0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	○
銅及びその化合物	1mg/L以下							0.07 mg/L					0.07 mg/L	0.07 mg/L	0.07 mg/L	○
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下							3.0 mg/L					3.0 mg/L	3.0 mg/L	3.0 mg/L	○
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下							0.005 mg/L 未満					0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	○
塩化物イオン	200mg/L以下	2.3 mg/L	2.4 mg/L	2.3 mg/L	2.3 mg/L	2.3 mg/L	2.4 mg/L	2.4 mg/L	2.3 mg/L	2.2 mg/L	2.2 mg/L	2.2 mg/L	2.3 mg/L	2.4 mg/L	2.2 mg/L	○
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下							19 mg/L					19 mg/L	19 mg/L	19 mg/L	○
蒸発残留物	500mg/L以下							29 mg/L					29 mg/L	29 mg/L	29 mg/L	○
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下							0.02 mg/L 未満					0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	○
ジェオスミン	0.00001mg/L以下							0.000001 mg/L 未満					0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	○
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下							0.000001 mg/L 未満					0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	○
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下							0.002 mg/L 未満					0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	○
フェノール類	0.005mg/L以下							0.0005 mg/L 未満					0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	○
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	○
pH値	5.8～8.6	6.4	6.5	6.5	6.4	6.8	6.5	6.5	6.5	6.5	6.4	6.5	6.5	6.8	6.4	○
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	○
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	○
判定	適又は不適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適				

年間水質検査結果一覧（浄水）

ご依頼者様	揖斐川町長	水源種別	地下水
水道の区分	簡易水道	採水地点名称	谷汲中学校
水道の名称	谷汲簡易水道	採水地点住所	揖斐郡揖斐川町谷汲徳積

作成日：2017年2月23日

項目名・水質基準等／採水年月日			2016/4/19	2016/5/11	2016/6/2	2016/7/5	2016/8/4	2016/9/8	2016/10/12	2016/11/16	2016/12/14	2017/1/11	2017/2/8	平均	最大	最小	判定
天候	前日		晴	雨	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨	曇	雨				
	当日		曇	雨	晴	晴	晴	雨	晴	晴	曇	雨	雨				
水温			15.2℃	18.3℃	25.3℃	29℃	27.5℃	27.1℃	21.6℃	15.6℃	10.6℃	9.3℃	7.4℃	18.3℃	27.8℃	7.4℃	
残留塩素			0.2	0.2	0.25	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3				
一般細菌	100CFU/mL以下		0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	1 CFU/mL	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL	1 CFU/mL	0 CFU/mL 未満	○
大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	○
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下								0.0003 mg/L 未満					0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	○
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下								0.00005 mg/L 未満					0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	○
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下								0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下								0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下								0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
六価クロム化合物	0.05mg/L以下								0.005 mg/L 未満					0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	○
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満		0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	○
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.7 mg/L			0.7 mg/L			0.7 mg/L			0.8 mg/L		0.7 mg/L	0.8 mg/L	0.7 mg/L	○
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下								0.05 mg/L 未満					0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	○
ホウ素及びその化合物	1mg/L以下								0.02 mg/L 未満					0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	○
四塩化炭素	0.002mg/L以下								0.0002 mg/L 未満					0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	○
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下								0.005 mg/L 未満					0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	○
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下								0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ジクロロメタン	0.02mg/L以下								0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下								0.0005 mg/L 未満					0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	○
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下								0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ベンゼン	0.01mg/L以下								0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
塩素酸	0.6mg/L以下		0.05 mg/L 未満			0.05 mg/L 未満			0.05 mg/L 未満			0.05 mg/L 未満		0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	○
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満		0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	○
クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	○
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	○
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満		0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	○
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下								0.03 mg/L					0.03 mg/L	0.03 mg/L	0.03 mg/L	○
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下								0.02 mg/L 未満					0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	○
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下								0.06 mg/L					0.06 mg/L	0.06 mg/L	0.06 mg/L	○(1/10超過)
銅及びその化合物	1mg/L以下								0.05 mg/L					0.05 mg/L	0.05 mg/L	0.05 mg/L	○
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下								3.3 mg/L					3.3 mg/L	3.3 mg/L	3.3 mg/L	○
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下								0.005 mg/L 未満					0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	○
塩化物イオン	200mg/L以下		2.3 mg/L	2.4 mg/L	2.4 mg/L	2.4 mg/L	2.4 mg/L	2.4 mg/L	2.3 mg/L	2.3 mg/L	2.4 mg/L	2.3 mg/L	2.4 mg/L	2.4 mg/L	2.4 mg/L	2.3 mg/L	○
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下								22 mg/L					22 mg/L	22 mg/L	22 mg/L	○
蒸発残留物	500mg/L以下								27 mg/L					27 mg/L	27 mg/L	27 mg/L	○
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下								0.02 mg/L 未満					0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	○
ジェオスミン	0.00001mg/L以下								0.000001 mg/L 未満					0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	○
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下								0.000001 mg/L 未満					0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	○
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下								0.002 mg/L 未満					0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	○
フェノール類	0.005mg/L以下								0.0005 mg/L 未満					0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	○
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下		0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	○
pH値	5.8～8.6		8.5	8.6	8.7	8.6	8.9	8.5	8.6	8.5	8.5	8.4	8.4	8.6	8.9	8.4	○
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○
色度	5度以下		0.5 度 未満	0.5 度	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.7 度	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.7 度	0.5 度 未満	○
濁度	2度以下		0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度	0.1 度 未満	○
判定	適又は不適		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適				

年間水質検査結果一覧(浄水)

ご依頼者様	揖斐川町長	水源種別	地下水
水道の区分	簡易水道	採水地点名称	下長瀬公民館
水道の名称	谷汲簡易水道	採水地点住所	揖斐郡揖斐川町谷汲長瀬

作成日:2017年2月23日

項目名・水質基準等/採水年月日		2016/4/20	2016/5/11	2016/6/2	2016/7/6	2016/8/4	2016/9/8	2016/10/17	2016/11/15	2016/12/14	2017/1/10	2017/2/6	平均	最大	最小	判定
天候	前日	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	曇	雨				
	当日	晴	雨	晴	雨	晴	雨	雨のち曇	晴	晴	曇	雨				
水温		17.1℃	19.5℃	25.2℃	29.3℃	31℃	30.0℃	22.5℃	16.5℃	10.1℃	8.0℃	6.8℃	19.8℃	31℃	6.8℃	
残留塩素		0.2	0.3	0.15	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1				
一般細菌	100CFU/mL以下	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/ml 未満	0 CFU/ml 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL	0 CFU/ml 未満	0 CFU/ml 未満	○
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	○
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下							0.0003 mg/L 未満					0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	○
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下							0.00005 mg/L 未満					0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	○
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下							0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下							0.005 mg/L					0.005 mg/L	0.005 mg/L	0.005 mg/L	○(1/5超過)
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下							0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
六価クロム化合物	0.05mg/L以下							0.005 mg/L 未満					0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	○
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満		0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	○
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.8 mg/L			0.8 mg/L			0.8 mg/L			0.8 mg/L		0.8 mg/L	0.8 mg/L	0.8 mg/L	○
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下							0.05 mg/L 未満					0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	○
ホウ素及びその化合物	1mg/L以下							0.02 mg/L 未満					0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	○
四塩化炭素	0.002mg/L以下							0.0002 mg/L 未満					0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	○
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下							0.005 mg/L 未満					0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	○
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下							0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ジクロロメタン	0.02mg/L以下							0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下							0.0005 mg/L 未満					0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	○
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下							0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ベンゼン	0.01mg/L以下							0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
塩素酸	0.6mg/L以下	0.05 mg/L 未満			0.05 mg/L 未満			0.05 mg/L 未満			0.05 mg/L 未満		0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	○
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満		0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	○
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	○
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	○
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満		0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	○
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下							0.04 mg/L					0.04 mg/L	0.04 mg/L	0.04 mg/L	○
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下							0.02 mg/L 未満					0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	○
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下							0.03 mg/L 未満					0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	○
銅及びその化合物	1mg/L以下							0.08 mg/L					0.08 mg/L	0.08 mg/L	0.08 mg/L	○
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下							2.6 mg/L					2.6 mg/L	2.6 mg/L	2.6 mg/L	○
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下							0.005 mg/L 未満					0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	○
塩化物イオン	200mg/L以下	2.4 mg/L	2.5 mg/L	2.4 mg/L	2.4 mg/L	2.4 mg/L	2.4 mg/L	2.4 mg/L	2.4 mg/L	2.4 mg/L	2.3 mg/L	2.3 mg/L	2.4 mg/L	2.5 mg/L	2.3 mg/L	○
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下							31 mg/L					31 mg/L	31 mg/L	31 mg/L	○(1/10超過)
蒸発残留物	500mg/L以下							49 mg/L					49 mg/L	49 mg/L	49 mg/L	○
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下							0.02 mg/L 未満					0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	○
ジェオスミン	0.00001mg/L以下							0.000001 mg/L 未満					0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	○
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下							0.000001 mg/L 未満					0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	○
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下							0.002 mg/L 未満					0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	○
フェノール類	0.005mg/L以下							0.0005 mg/L 未満					0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	○
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	○
pH値	5.8~8.6	7.1	7.1	7.2	7.1	7.3	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.3	7.0	○
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	○
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度	0.1 度 未満	○
判定	適又は不適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適				

年間水質検査結果一覧(浄水)

ご依頼者様	揖斐川町長	水源種別	地下水
水道の区分	簡易水道	採水地点名称	たにぐみ幼児園(中下名礼)
水道の名称	南部簡易水道	採水地点住所	揖斐郡揖斐川町谷汲名礼1247-1

作成日:2017年2月23日

項目名・水質基準等/採水年月日		2016/4/19	2016/5/11	2016/6/2	2016/7/5	2016/8/4	2016/9/8	2016/10/12	2016/11/16	2016/12/14	2017/1/11	2017/2/6	平均	最大	最小	判定
天候	前日	晴	雨	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨	曇	雨				
	当日	晴	雨	晴	晴	晴	雨	晴	晴	雨	雨	雨				
水温		16.2℃	19.4℃	22.6℃	23.1℃	25.5℃	26.3℃	22.5℃	17.8℃	13.3℃	10.9℃	9.7℃	16.8℃	26.3℃	9.7℃	
残留塩素		0.2	0.25	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
一般細菌	100CFU/mL以下	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/ml 未満	0 CFU/ml 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL	0 CFU/ml 未満	0 CFU/mL 未満	○
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	○
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下							0.0003 mg/L 未満					0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	○
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下							0.00005 mg/L 未満					0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	○
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下							0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下							0.001 mg/L					0.001 mg/L	0.001 mg/L	0.001 mg/L	○
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下							0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
六価クロム化合物	0.05mg/L以下							0.005 mg/L 未満					0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	○
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満		0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	○
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.4 mg/L			1.2 mg/L			1.1 mg/L			1.4 mg/L		1.3 mg/L	1.4 mg/L	1.1 mg/L	○(1/10超過)
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下							0.05 mg/L 未満					0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	○
ホウ素及びその化合物	1mg/L以下							0.02 mg/L 未満					0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	○
四塩化炭素	0.002mg/L以下							0.0002 mg/L 未満					0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	○
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下							0.005 mg/L 未満					0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	○
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下							0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ジクロロメタン	0.02mg/L以下							0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下							0.0005 mg/L 未満					0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	○
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下							0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ベンゼン	0.01mg/L以下							0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
塩素酸	0.6mg/L以下	0.05 mg/L 未満			0.05 mg/L 未満			0.05 mg/L 未満			0.05 mg/L 未満		0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	○
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満		0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	○
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	○
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	○
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満		0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	○
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下							0.01 mg/L 未満					0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	○
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下							0.02 mg/L 未満					0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	○
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下							0.03 mg/L 未満					0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	○
銅及びその化合物	1mg/L以下							0.02 mg/L					0.02 mg/L	0.02 mg/L	0.02 mg/L	○
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下							4.2 mg/L					4.2 mg/L	4.2 mg/L	4.2 mg/L	○
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下							0.005 mg/L 未満					0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	○
塩化物イオン	200mg/L以下	2.7 mg/L	2.6 mg/L	2.5 mg/L	2.5 mg/L	2.5 mg/L	2.6 mg/L	2.6 mg/L	2.5 mg/L	2.6 mg/L	2.5 mg/L	2.6 mg/L	2.6 mg/L	2.7 mg/L	2.5 mg/L	○
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下							19 mg/L					19 mg/L	19 mg/L	19 mg/L	○
蒸発残留物	500mg/L以下							31 mg/L					31 mg/L	31 mg/L	31 mg/L	○
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下							0.02 mg/L 未満					0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	○
ジェオスミン	0.00001mg/L以下							0.000001 mg/L 未満					0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	○
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下							0.000001 mg/L 未満					0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	○
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下							0.002 mg/L 未満					0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	○
フェノール類	0.005mg/L以下							0.0005 mg/L 未満					0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	○
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	○
pH値	5.8~8.6	8.5	8.7	8.7	8.7	8.9	8.8	8.9	8.8	8.6	8.5	8.7	8.9	8.9	8.5	○
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	○
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	○
判定	適又は不適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適				

年間水質検査結果一覧（浄水）

ご依頼者様	揖斐川町長	水源種別	地下水
水道の区分	簡易水道	採水地点名称	大洞公民館（大洞）
水道の名称	南部簡易水道	採水地点住所	揖斐郡揖斐川町谷汲大洞

作成日：2017年2月23日

項目名・水質基準等／採水年月日			2016/4/20	2016/5/11	2016/6/2	2016/7/6	2016/8/4	2016/9/8	2016/10/17	2016/11/16	2016/12/14	2017/1/10	2017/2/6	平均	最大	最小	判定
天候	前日		晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	雪	雨				
	当日		晴	雨	晴	雨	晴	雨	雨のち曇	晴	晴	雪	雨				
水温			15.3℃	17.6℃	20.3℃	20.5℃	25℃	25.6℃	20.1℃	16.1℃	12.1℃	10.5℃	5.8℃	17.2℃	25.6℃	5.8℃	
残留塩素			0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.25	0.3	0.1	0.2	0.3	0.2				
一般細菌	100CFU/mL以下		0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/ml 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/ml 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	○
大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	○
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下								0.0003 mg/L 未満					0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	○
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下								0.00005 mg/L 未満					0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	○
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下								0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下								0.002 mg/L					0.002 mg/L	0.002 mg/L	0.002 mg/L	○(1/10超過)
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下								0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
六価クロム化合物	0.05mg/L以下								0.005 mg/L 未満					0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	○
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満		0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	○
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.6 mg/L			0.6 mg/L			0.6 mg/L			0.6 mg/L		0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	○
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下								0.05 mg/L 未満					0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	○
ホウ素及びその化合物	1mg/L以下								0.02 mg/L 未満					0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	○
四塩化炭素	0.002mg/L以下								0.0002 mg/L 未満					0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	○
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下								0.005 mg/L 未満					0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	○
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下								0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ジクロロメタン	0.02mg/L以下								0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下								0.0005 mg/L 未満					0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	○
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下								0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ベンゼン	0.01mg/L以下								0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
塩素酸	0.6mg/L以下		0.05 mg/L 未満			0.05 mg/L 未満			0.05 mg/L 未満			0.05 mg/L 未満		0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	○
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満		0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	○
クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	○
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	○
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満		0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	○
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下								0.01 mg/L 未満					0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	○
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下								0.02 mg/L 未満					0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	○
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下								0.03 mg/L 未満					0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	○
銅及びその化合物	1mg/L以下								0.03 mg/L					0.03 mg/L	0.03 mg/L	0.03 mg/L	○
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下								3.8 mg/L					3.8 mg/L	3.8 mg/L	3.8 mg/L	○
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下								0.005 mg/L 未満					0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	○
塩化物イオン	200mg/L以下		2.3 mg/L	2.4 mg/L	2.4 mg/L	2.3 mg/L	2.4 mg/L	2.4 mg/L	2.4 mg/L	2.2 mg/L	2.4 mg/L	2.3 mg/L	2.4 mg/L	2.4 mg/L	2.4 mg/L	2.2 mg/L	○
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下								11 mg/L					11 mg/L	11 mg/L	11 mg/L	○
蒸発残留物	500mg/L以下								32 mg/L					32 mg/L	32 mg/L	32 mg/L	○
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下								0.02 mg/L 未満					0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	○
ジェオスミン	0.00001mg/L以下								0.000001 mg/L 未満					0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	○
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下								0.000001 mg/L 未満					0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	○
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下								0.002 mg/L 未満					0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	○
フェノール類	0.005mg/L以下								0.0005 mg/L 未満					0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	○
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下		0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	○
pH値	5.8～8.6		8.4	8.6	8.6	8.5	8.8	8.5	8.4	8.5	8.4	8.4	8.6	8.5	8.8	8.4	○
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○
色度	5度以下		0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.7 度	0.5 度 未満	0.7 度	0.5 度 未満	○
濁度	2度以下		0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度	0.2 度	0.1 度	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.2 度	0.1 度 未満	○
判定	適又は不適		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適				

一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター

年間水質検査結果一覧（浄水）

ご依頼者様	揖斐川町長	水源種別	その他
水道の区分	簡易水道	採水地点名称	高科公民館
水道の名称	谷汲北部簡易水道	採水地点住所	揖斐郡揖斐川町谷汲高科

作成日：2017年2月23日

項目名・水質基準等／採水年月日		2016/4/20	2016/5/11	2016/6/2	2016/7/6	2016/8/4	2016/9/8	2016/10/17	2016/11/16	2016/12/14	2017/1/10	2017/2/6	平均	最大	最小	判定
天候	前日	晴	雨	晴	晴	晴	雨	雨	雨	雨	雪	雨				
	当日	晴	雨	晴	雨	晴	雨	雨のち曇	晴	晴	曇	雨				
水温		14.9℃	19.0℃	22.1℃	24.1℃	21.3℃	27.1℃	20℃	15.3℃	9.6℃	7.6℃	5.9℃	17.1℃	27.1℃	5.9℃	
残留塩素		0.4	0.3	0.3	0.2	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3				
一般細菌	100CFU/mL以下	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	○
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	○
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下							0.0003 mg/L 未満					0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	○
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下							0.00005 mg/L 未満					0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	○
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下							0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下							0.003 mg/L					0.003 mg/L	0.003 mg/L	0.003 mg/L	○(1/3超過)
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下							0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
六価クロム化合物	0.05mg/L以下							0.005 mg/L 未満					0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	○
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満		0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	○
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4 mg/L			0.3 mg/L			0.3 mg/L			0.3 mg/L		0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	○
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下							0.05 mg/L 未満					0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	○
ホウ素及びその化合物	1mg/L以下							0.02 mg/L 未満					0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	○
四塩化炭素	0.002mg/L以下							0.0002 mg/L 未満					0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	○
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下							0.005 mg/L 未満					0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	○
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下							0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ジクロロメタン	0.02mg/L以下							0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下							0.0005 mg/L 未満					0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	○
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下							0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ベンゼン	0.01mg/L以下							0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
塩素酸	0.6mg/L以下	0.14 mg/L			0.08 mg/L			0.15 mg/L			0.06 mg/L		0.11 mg/L	0.15 mg/L	0.06 mg/L	○
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満		0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	○
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003 mg/L			0.007 mg/L			0.003 mg/L			0.003 mg/L		0.004 mg/L	0.007 mg/L	0.003 mg/L	○
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.005 mg/L			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		0.003 mg/L 未満	0.005 mg/L	0.003 mg/L 未満	○
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.005 mg/L			0.009 mg/L			0.005 mg/L			0.003 mg/L		0.006 mg/L	0.009 mg/L	0.003 mg/L	○
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004 mg/L			0.004 mg/L			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L		0.003 mg/L	0.004 mg/L	0.003 mg/L 未満	○
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002 mg/L			0.002 mg/L			0.002 mg/L			0.001 mg/L 未満		0.002 mg/L	0.002 mg/L	0.001 mg/L 未満	○
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満		0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	○
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下							0.01 mg/L 未満					0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	○
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下							0.03 mg/L					0.03 mg/L	0.03 mg/L	0.03 mg/L	○(1/10超過)
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下							0.03 mg/L 未満					0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	○
銅及びその化合物	1mg/L以下							0.01 mg/L					0.01 mg/L	0.01 mg/L	0.01 mg/L	○
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下							3.3 mg/L					3.3 mg/L	3.3 mg/L	3.3 mg/L	○
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下							0.005 mg/L 未満					0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	○
塩化物イオン	200mg/L以下	2.4 mg/L	2.6 mg/L	2.6 mg/L	2.2 mg/L	2.2 mg/L	2.6 mg/L	2.4 mg/L	2.4 mg/L	2.3 mg/L	2.0 mg/L	2.2 mg/L	2.4 mg/L	2.6 mg/L	2.0 mg/L	○
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下							18 mg/L					18 mg/L	18 mg/L	18 mg/L	○
蒸発残留物	500mg/L以下							34 mg/L					34 mg/L	34 mg/L	34 mg/L	○
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下							0.02 mg/L 未満					0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	○
ジェオスミン	0.00001mg/L以下							0.000001 mg/L 未満					0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	○
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下							0.000001 mg/L 未満					0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	○
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下							0.002 mg/L 未満					0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	○
フェノール類	0.005mg/L以下							0.0005 mg/L 未満					0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	○
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.7 mg/L	0.3 mg/L 未満	0.5 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.7 mg/L	0.3 mg/L 未満	○
pH値	5.8～8.6	7.3	7.3	7.5	7.9	7.5	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	○
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	○
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	○
判定	適又は不適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適				

年間水質検査結果一覧（浄水）

ご依頼者様	揖斐川町長	水源種別	地下水
水道の区分	簡易水道	採水地点名称	上長瀬公民館
水道の名称	長瀬簡易水道	採水地点住所	揖斐郡揖斐川町谷汲長瀬820-2

作成日：2017年2月23日

項目名・水質基準等／採水年月日		2016/4/20	2016/5/11	2016/6/2	2016/7/6	2016/8/4	2016/9/8	2016/10/17	2016/11/16	2016/12/14	2017/1/10	2017/2/6	平均	最大	最小	判定
天候	前日	雨	雨	晴	晴	晴	晴	晴	雨	雨	雪	雨				
	当日	晴	雨	晴	雨	晴	雨	雨のち雪	晴	晴	曇	雨				
水温		15.3℃	16.5℃	18.7℃	19.3℃	21℃	21.8℃	19.6℃	17.7℃	15.3℃	13.6℃	13℃	17.5℃	21.8℃	13℃	
残留塩素		0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3				
一般細菌	100CFU/mL以下	0 CFU/ml 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/ml 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	○
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	○
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下							0.0003 mg/L 未満					0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	○
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下							0.00005 mg/L 未満					0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	○
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下							0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下							0.001 mg/L					0.001 mg/L	0.001 mg/L	0.001 mg/L	○
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下							0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
六価クロム化合物	0.05mg/L以下							0.005 mg/L 未満					0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	○
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満		0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	○
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.4 mg/L			1.8 mg/L			2.1 mg/L			1.2 mg/L		1.6 mg/L	2.1 mg/L	1.2 mg/L	○(1/5超過)
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下							0.05 mg/L 未満					0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	○
ホウ素及びその化合物	1mg/L以下							0.02 mg/L 未満					0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	○
四塩化炭素	0.002mg/L以下							0.0002 mg/L 未満					0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	○
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下							0.005 mg/L 未満					0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	○
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下							0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ジクロロメタン	0.02mg/L以下							0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下							0.0005 mg/L 未満					0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	○
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下							0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ベンゼン	0.01mg/L以下							0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
塩素酸	0.6mg/L以下	0.05 mg/L 未満			0.05 mg/L			0.05 mg/L 未満			0.05 mg/L 未満		0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L	0.05 mg/L 未満	○
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満		0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	○
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	○
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	○
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満		0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	○
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下							0.01 mg/L 未満					0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	○
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下							0.02 mg/L 未満					0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	○
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下							0.03 mg/L 未満					0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	○
銅及びその化合物	1mg/L以下							0.02 mg/L					0.02 mg/L	0.02 mg/L	0.02 mg/L	○
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下							3.6 mg/L					3.6 mg/L	3.6 mg/L	3.6 mg/L	○
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下							0.005 mg/L 未満					0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	○
塩化物イオン	200mg/L以下	2.9 mg/L	3.4 mg/L	3.8 mg/L	3.3 mg/L	3.4 mg/L	3.3 mg/L	3.5 mg/L	3.2 mg/L	3.2 mg/L	3.0 mg/L	3.4 mg/L	3.3 mg/L	3.8 mg/L	2.9 mg/L	○
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下							30 mg/L					30 mg/L	30 mg/L	30 mg/L	○
蒸発残留物	500mg/L以下							56 mg/L					56 mg/L	56 mg/L	56 mg/L	○(1/10超過)
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下							0.02 mg/L 未満					0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	○
ジェオスミン	0.00001mg/L以下							0.000001 mg/L 未満					0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	○
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下							0.000001 mg/L 未満					0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	○
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下							0.002 mg/L 未満					0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	○
フェノール類	0.005mg/L以下							0.0005 mg/L 未満					0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	○
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	○
pH値	5.8～8.6	6.4	6.4	6.4	6.4	6.7	6.3	6.3	6.4	6.4	6.3	6.4	6.4	6.7	6.3	○
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	○
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	○
判定	適又は不適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適				

一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター

年間水質検査結果一覧(浄水)

ご依頼者様	揖斐川町長	水源種別	地下水
水道の区分	飲料水供給施設	採水地点名称	沖野公民館
水道の名称	沖野飲料水供給施設	採水地点住所	揖斐郡揖斐川町谷汲岐礼

作成日:2017年2月23日

項目名・水質基準等/採水年月日		2015/4/21	2015/5/11	2015/6/2	2015/7/6	2015/8/4	2015/9/8	2015/10/19	2015/11/16	2015/12/14	2017/1/10	2017/2/8	平均	最大	最小	判定
天候	前日	晴	雨	晴	晴	雨	晴	晴	雨	雨	雪	曇				
	当日	雨	曇	晴	雨	雨	雨	晴	晴	晴	雪	雨				
水温		16℃	18℃	23.1℃	23.1℃	26.6℃	26.6℃	20.6℃	15.2℃	9.7℃	8℃	5.5℃	17.5℃	26.6℃	5.5℃	
残留塩素		0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3				
一般細菌	100CFU/mL以下	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	○
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	○
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下							0.0003 mg/L 未満					0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	○
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下							0.00005 mg/L 未満					0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	○
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下							0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002 mg/L			0.006 mg/L			0.004 mg/L			0.001 mg/L		0.003 mg/L	0.006 mg/L	0.001 mg/L	○(1/2以下)
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下							0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
六価クロム化合物	0.05mg/L以下							0.005 mg/L 未満					0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	○
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満		0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	○
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4 mg/L			0.5 mg/L			0.6 mg/L			0.4 mg/L		0.5 mg/L	0.6 mg/L	0.4 mg/L	○
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下							0.05 mg/L 未満					0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	○
ホウ素及びその化合物	1mg/L以下							0.02 mg/L 未満					0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	○
四塩化炭素	0.002mg/L以下							0.0002 mg/L 未満					0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	○
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下							0.005 mg/L 未満					0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	○
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下							0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ジクロロメタン	0.02mg/L以下							0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下							0.0005 mg/L 未満					0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	○
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下							0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ベンゼン	0.01mg/L以下							0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
塩素酸	0.6mg/L以下	0.05 mg/L 未満			0.05 mg/L 未満			0.05 mg/L 未満			0.05 mg/L 未満		0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	○
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満		0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	○
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	○
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	○
ブロモクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満		0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	○
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下							0.01 mg/L					0.01 mg/L	0.01 mg/L	0.01 mg/L	○
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下							0.02 mg/L 未満					0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	○
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下							0.03 mg/L 未満					0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	○
銅及びその化合物	1mg/L以下							0.04 mg/L					0.04 mg/L	0.04 mg/L	0.04 mg/L	○
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下							2.6 mg/L					2.6 mg/L	2.6 mg/L	2.6 mg/L	○
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下							0.005 mg/L 未満					0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	○
塩化物イオン	200mg/L以下	2.3 mg/L	2.2 mg/L	2.2 mg/L	2.3 mg/L	2.4 mg/L	2.3 mg/L	2.2 mg/L	2.2 mg/L	2.3 mg/L	2.1 mg/L	2.3 mg/L	2.3 mg/L	2.4 mg/L	2.1 mg/L	○
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下							10 mg/L					10 mg/L	10 mg/L	10 mg/L	○
蒸発残留物	500mg/L以下							22 mg/L					22 mg/L	22 mg/L	22 mg/L	○
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下							0.02 mg/L 未満					0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	○
ジェオスミン	0.00001mg/L以下							0.000001 mg/L 未満					0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	○
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下							0.000001 mg/L 未満					0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	○
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下							0.002 mg/L 未満					0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	○
フェノール類	0.005mg/L以下							0.0005 mg/L 未満					0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	○
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	○
pH値	5.8~8.6	8.5	8.4	8.5	8.5	8.7	8.4	8.2	8.4	8.3	8.3	8.3	8.4	8.7	8.2	○
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	○
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度	0.1 度 未満	○
判定	適又は不適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適				

年間水質検査結果一覧(浄水)

ご依頼者様	揖斐川町長	水源種別	地下水
水道の区分	飲料水供給施設	採水地点名称	有鳥公民館
水道の名称	有鳥飲料水供給施設	採水地点住所	揖斐郡揖斐川町谷汲有鳥

作成日:2017年2月23日

項目名・水質基準等／採水年月日		2016/4/19	2016/5/11	2016/6/2	2016/7/5	2016/8/4	2016/9/8	2016/10/12	2016/11/16	2016/12/14	2017/1/11	2017/2/8	平均	最大	最小	判定
天候	前日	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴	雨	雪	雨				
	当日	晴	雨	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	雨	雨				
水温		15.1℃	17.1℃	21.8℃	23℃	28℃	28.1℃	20.0℃	15.9℃	11℃	8.6℃	6.9℃	17.8℃	28.1℃	6.9℃	
残留塩素		0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3				
一般細菌	100CFU/mL以下	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL	0 CFU/mL 未満	0 CFU/mL 未満	○
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	○
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下							0.0003 mg/L 未満					0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	○
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下							0.00005 mg/L 未満					0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	○
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下							0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下							0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下							0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
六価クロム化合物	0.05mg/L以下							0.005 mg/L 未満					0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	○
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満		0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	○
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3 mg/L			0.4 mg/L			0.4 mg/L			0.3 mg/L		0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	○
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下							0.05 mg/L 未満					0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	○
ホウ素及びその化合物	1mg/L以下							0.02 mg/L 未満					0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	○
四塩化炭素	0.002mg/L以下							0.0002 mg/L 未満					0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	○
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下							0.005 mg/L 未満					0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	○
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下							0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ジクロロメタン	0.02mg/L以下							0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下							0.0005 mg/L 未満					0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	○
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下							0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ベンゼン	0.01mg/L以下							0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
塩素酸	0.6mg/L以下	0.05 mg/L 未満			0.05 mg/L 未満			0.05 mg/L			0.05 mg/L 未満		0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L	0.05 mg/L 未満	○
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満		0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	○
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	○
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	○
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満		0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	○
蒸発残留物	1mg/L以下							0.03 mg/L					0.03 mg/L	0.03 mg/L	0.03 mg/L	○
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下							0.02 mg/L 未満					0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	○
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下							0.03 mg/L 未満					0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	○
銅及びその化合物	1mg/L以下							0.03 mg/L					0.03 mg/L	0.03 mg/L	0.03 mg/L	○
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下							4.7 mg/L					4.7 mg/L	4.7 mg/L	4.7 mg/L	○
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下							0.005 mg/L 未満					0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	○
塩化物イオン	200mg/L以下	3.0 mg/L	3.3 mg/L	3.2 mg/L	3.2 mg/L	3.0 mg/L	3.0 mg/L	3.4 mg/L	3.0 mg/L	3.0 mg/L	2.8 mg/L	3.0 mg/L	3.1 mg/L	3.4 mg/L	2.8 mg/L	○
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下							13 mg/L					13 mg/L	13 mg/L	13 mg/L	○
蒸発残留物	500mg/L以下							39 mg/L					39 mg/L	39 mg/L	39 mg/L	○
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下							0.02 mg/L 未満					0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	○
ジェオスミン	0.00001mg/L以下							0.000001 mg/L 未満					0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	○
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下							0.000001 mg/L 未満					0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	○
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下							0.002 mg/L 未満					0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	○
フェノール類	0.005mg/L以下							0.0005 mg/L 未満					0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	○
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	○
pH値	5.8～8.6	6.7	6.8	6.8	6.8	7.1	6.9	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7	6.8	7.1	6.7	○
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.8 度	0.5 度 未満	0.5 度	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.6 度	0.5 度 未満	○
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.2 度	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.2 度	0.1 度 未満	○
判定	適又は不適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適				

一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター