

年間水質検査結果一覧(浄水)

ご依頼者様	揖斐川町長	水源種別	その他
水道の区分	簡易水道	採水地点名称	下ヶ流消防庫(V5配水池)
水道の名称	春日簡易水道	採水地点住所	揖斐郡揖斐川町春日六合

作成日:2020年3月24日

項目名・水質基準等/採水年月日		2019/4/22	2019/5/13	2019/6/17	2019/7/2	2019/8/13	2019/9/3	2019/10/1	2019/11/5	2019/12/3	2020/1/7	2020/2/3	2020/3/3	平均	最大	最小	判定
天候	前日	曇	晴	雨	曇	晴	曇	晴	晴	雨	晴	晴	曇				
	当日	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	雨	曇	晴	晴				
水温		15℃	22℃	19℃	22℃	27℃	25℃	24℃	16℃	11℃	7℃	7℃	9℃				
残留塩素		0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	17.0℃	27℃	7℃	
一般細菌	100CFU/mL以下	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	○
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	○
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003 mg/L 未満							0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	○
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005 mg/L 未満							0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	○
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001 mg/L 未満							0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001 mg/L 未満							0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001 mg/L 未満							0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
六価クロム化合物	0.05mg/L以下						0.005 mg/L 未満							0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	○
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004 mg/L 未満							0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	○
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
硝酸塩窒素及び亜硝酸塩窒素	10mg/L以下			0.2 mg/L			0.2 mg/L			0.1 mg/L 未満			0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.1 mg/L 未満	○
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.05 mg/L 未満							0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	○
ホウ素及びその化合物	1mg/L以下						0.02 mg/L 未満							0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	○
四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002 mg/L 未満							0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	○
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005 mg/L 未満							0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	○
ジス-1,2-ジクロロベンゼン及びトリス-1,2-ジクロロベンゼン	0.04mg/L以下						0.001 mg/L 未満							0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001 mg/L 未満							0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.0005 mg/L 未満							0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	○
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001 mg/L 未満							0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001 mg/L 未満							0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
塩素酸	0.6mg/L以下			0.06 mg/L			0.07 mg/L			0.05 mg/L 未満			0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	0.07 mg/L	0.05 mg/L 未満	○
クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	○
クロロホルム	0.06mg/L以下			0.011 mg/L			0.016 mg/L			0.005 mg/L			0.004 mg/L	0.009 mg/L	0.016 mg/L	0.004 mg/L	○
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.004 mg/L			0.003 mg/L			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	0.004 mg/L	0.003 mg/L 未満	○
ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
臭素酸	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.012 mg/L			0.019 mg/L			0.005 mg/L			0.005 mg/L	0.010 mg/L	0.019 mg/L	0.005 mg/L	○
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.007 mg/L			0.010 mg/L			0.005 mg/L			0.003 mg/L	0.006 mg/L	0.010 mg/L	0.003 mg/L	○
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.001 mg/L			0.003 mg/L			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L	0.001 mg/L	0.003 mg/L	0.001 mg/L 未満	○
ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	○
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下			0.01 mg/L 未満			0.01 mg/L 未満							0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	○
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02 mg/L 未満							0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	○
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03 mg/L 未満							0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	○
銅及びその化合物	1mg/L以下						0.01 mg/L 未満							0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	○
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						2.7 mg/L							2.7 mg/L	2.7 mg/L	2.7 mg/L	○
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005 mg/L 未満							0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	○
塩化物イオン	200mg/L以下	2.1 mg/L	2.1 mg/L	2.1 mg/L	2.1 mg/L	2.3 mg/L	2.0 mg/L	2.2 mg/L	2.0 mg/L	2.1 mg/L	2.3 mg/L	2.1 mg/L	2.2 mg/L	2.1 mg/L	2.3 mg/L	2.0 mg/L	○
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下						5 mg/L							5 mg/L	5 mg/L	5 mg/L	○
蒸発残留物	500mg/L以下						25 mg/L							25 mg/L	25 mg/L	25 mg/L	○
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02 mg/L 未満							0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	○
ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001 mg/L 未満							0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	○
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001 mg/L 未満							0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	○
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.002 mg/L 未満							0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	○
フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005 mg/L 未満							0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	○
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.7 mg/L	1.0 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.5 mg/L	1.0 mg/L	0.4 mg/L	○
pH値	5.8～8.6	7.0	7.0	7.0	7.1	7.2	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.2	7.0	○
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○
色度	5度以下	0.5 度	0.5 度 未満	1.1 度	1.7 度	0.8 度	0.7 度	0.5 度 未満	0.5 度	0.7 度	0.7 度	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.6 度	1.7 度	0.5 度 未満	○
透明度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	○
判定	適又は不適	適		適		適	適	適	適	適	適	適	適				

年間水質検査結果一覧(浄水)

ご依頼者様	揖斐川町長	水源種別	その他
水道の区分	飲料水供給施設	採水地点名称	小寺 賢治宅 給水栓
水道の名称	古屋・初若飲料水供給施設	採水地点住所	揖斐郡揖斐川町春日川合

作成日:2020年3月24日

項目名・水質基準等／採水年月日		2019/4/22	2019/5/13	2019/6/12	2019/7/2	2019/8/13	2019/9/3	2019/10/1	2019/11/5	2019/12/3	2020/1/7	2020/2/3	2020/3/3	平均	最大	最小	判定
天候	前日	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	雨	晴	曇	曇				
	当日	晴	晴	晴	曇	晴	曇	曇	曇	雨	曇	晴	晴				
水温		14℃	18℃	18℃	20℃	24℃	23℃	21℃	13℃	9℃	6℃	5℃	8℃	14.9℃	24℃	5℃	
残留塩素		0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	
一般細菌	100CFU/mL以下	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	○
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	○
カドミウム及びその化合物		0.003mg/L以下		0.0003 mg/L 未満										0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	○
水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下		0.00005 mg/L 未満										0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	○
セレン及びその化合物		0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満										0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
鉛及びその化合物		0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満										0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ヒ素及びその化合物		0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満										0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
六価クロム化合物		0.05mg/L以下		0.005 mg/L 未満										0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	○
亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下		0.004 mg/L 未満										0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	○
シアン化合物イオン及び塩化シアン		0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下		0.5 mg/L			0.5 mg/L			0.4 mg/L			0.4 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	○
フッ素及びその化合物		0.8mg/L以下		0.05 mg/L 未満										0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	○
ホウ素及びその化合物		1mg/L以下		0.02 mg/L 未満										0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	○
四塩化炭素		0.002mg/L以下		0.0002 mg/L 未満										0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	○
1,4-ジオキサン		0.05mg/L以下		0.005 mg/L 未満										0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	○
ジス-1,2-ジ-20021511及びジス-1,2-ジ-20021511		0.04mg/L以下		0.001 mg/L 未満										0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ジクロロメタン		0.02mg/L以下		0.001 mg/L 未満										0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下		0.0005 mg/L 未満										0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	○
トリクロロエチレン		0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満										0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ベンゼン		0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満										0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
塩素酸		0.6mg/L以下		0.05 mg/L			0.14 mg/L			0.06 mg/L			0.05 mg/L 未満	0.06 mg/L	0.14 mg/L	0.05 mg/L 未満	○
クロロ酢酸		0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	○
クロロホルム		0.06mg/L以下		0.013 mg/L			0.011 mg/L			0.006 mg/L			0.004 mg/L	0.009 mg/L	0.013 mg/L	0.004 mg/L	○
ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	○
ジブromクロロメタン		0.1mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
臭素酸		0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
総トリハロメタン		0.1mg/L以下		0.016 mg/L			0.015 mg/L			0.008 mg/L			0.006 mg/L	0.011 mg/L	0.016 mg/L	0.006 mg/L	○
トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下		0.004 mg/L			0.004 mg/L			0.003 mg/L			0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L	0.004 mg/L	0.003 mg/L 未満	○
ブromジクロロメタン		0.03mg/L以下		0.003 mg/L			0.004 mg/L			0.002 mg/L			0.003 mg/L	0.003 mg/L	0.004 mg/L	0.002 mg/L	○
ブromホルム		0.09mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下		0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	○
亜鉛及びその化合物		1mg/L以下		0.01 mg/L 未満										0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	○
アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下		0.02 mg/L 未満										0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	○
鉄及びその化合物		0.3mg/L以下		0.03 mg/L 未満										0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	○
銅及びその化合物		1mg/L以下		0.01 mg/L 未満										0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	○
ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下		3.8 mg/L										3.8 mg/L	3.8 mg/L	3.8 mg/L	○
マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下		0.005 mg/L 未満										0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	○
塩化物イオン		200mg/L以下	2.4 mg/L	2.5 mg/L	2.4 mg/L	2.4 mg/L	2.6 mg/L	2.4 mg/L	2.5 mg/L	2.4 mg/L	2.5 mg/L	2.6 mg/L	2.4 mg/L	2.5 mg/L	2.6 mg/L	2.4 mg/L	○
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300mg/L以下		29 mg/L										29 mg/L	29 mg/L	29 mg/L	○
蒸発残留物		500mg/L以下		48 mg/L										48 mg/L	48 mg/L	48 mg/L	○
陰イオン界面活性剤		0.2mg/L以下		0.02 mg/L 未満										0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	○
ジェオスミン		0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L 未満										0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	○
2-メチルイソボルネオール		0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L 未満										0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	○
非イオン界面活性剤		0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満										0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	○
フノール類		0.005mg/L以下		0.0005 mg/L 未満										0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	○
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		3mg/L以下	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.5 mg/L	0.3 mg/L 未満	0.4 mg/L	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.5 mg/L	0.3 mg/L 未満	○
pH値		5.8～8.6	7.4	7.5	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.4	○
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○
色度		5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	○
濁度		2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	○
判定		適又は不適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適			

年間水質検査結果一覧(浄水)

ご依頼者様	揖斐川町長	水源種別	その他
水道の区分	簡易水道	採水地点名称	上ヶ流消防庫(V6配水池)
水道の名称	春日簡易水道	採水地点住所	揖斐郡揖斐川町春日六合

作成日：2020年3月24日

項目名・水質基準等/採水年月日		2019/4/22	2019/5/13	2019/6/17	2019/7/2	2019/8/13	2019/9/3	2019/10/1	2019/11/5	2019/12/3	2020/1/7	2020/2/3	2020/3/3	平均	最大	最小	判定
天候	前日	曇	晴	雨	曇	晴	曇	晴	晴	雨	晴	晴	曇				
	当日	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	雨	曇	晴	晴				
水温		14℃	20℃	20℃	22℃	27℃	25℃	24℃	16℃	11℃	7℃	7℃	9℃				
残留塩素		0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2				
一般細菌	100CFU/mL以下	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	○
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	○
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.2 mg/L			0.2 mg/L			0.1 mg/L 未満			0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.1 mg/L 未満	○
塩素酸	0.6mg/L以下			0.14 mg/L			0.33 mg/L			0.11 mg/L			0.11 mg/L	0.17 mg/L	0.33 mg/L	0.11 mg/L	○
クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	○
クロロホルム	0.06mg/L以下			0.027 mg/L			0.035 mg/L			0.012 mg/L			0.008 mg/L	0.021 mg/L	0.035 mg/L	0.008 mg/L	○
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003 mg/L 未満			0.005 mg/L			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	0.005 mg/L	0.003 mg/L 未満	○
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
臭素酸	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.029 mg/L			0.039 mg/L			0.014 mg/L			0.010 mg/L	0.023 mg/L	0.039 mg/L	0.010 mg/L	○
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.011 mg/L			0.009 mg/L			0.009 mg/L			0.007 mg/L	0.009 mg/L	0.011 mg/L	0.007 mg/L	○
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.002 mg/L			0.004 mg/L			0.002 mg/L			0.002 mg/L	0.003 mg/L	0.004 mg/L	0.002 mg/L	○
ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	○
塩化物イオン	200mg/L以下	2.4 mg/L	2.3 mg/L	2.4 mg/L	2.5 mg/L	2.9 mg/L	2.7 mg/L	2.7 mg/L	2.2 mg/L	2.4 mg/L	2.4 mg/L	2.2 mg/L	2.5 mg/L	2.5 mg/L	2.9 mg/L	2.2 mg/L	○
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.7 mg/L	0.7 mg/L	0.5 mg/L	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.5 mg/L	0.7 mg/L	0.4 mg/L	○
pH値	5.8～8.6	7.0	6.7	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	6.7	○
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○
色度	9度以下	0.5 度	0.5 度 未満	0.6 度	0.7 度	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.7 度	0.6 度	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.7 度	0.5 度 未満	○
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	○
判定	適又は不適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適				

年間水質検査結果一覧(浄水)

ご依頼者様	揖斐川町長	水源種別	その他
水道の区分	簡易水道	採水地点名称	中山多目的集会施設(V3配水池)
水道の名称	春日簡易水道	採水地点住所	揖斐郡揖斐川町春日中山

作成日：2020年3月24日

項目名・水質基準等／採水年月日		2019/4/22	2019/5/13	2019/6/17	2019/7/2	2019/8/13	2019/9/3	2019/10/1	2019/11/5	2019/12/3	2020/1/7	2020/2/3	2020/3/3	平均	最大	最小	判定			
天候	前日	曇	晴	雨	曇	晴	曇	晴	晴	雨	晴	晴	曇					0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL
	当日	晴	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	雨	曇	晴	晴							
水温		14℃	19℃	18℃	20℃	27℃	24℃	23℃	13℃	10℃	7℃	6℃	8℃	15.8℃	27℃	6℃				
残留塩素		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL				
一般細菌	100CFU/mL以下	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	○			
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	○			
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下		0.2 mg/L			0.2 mg/L			0.1 mg/L 未満			0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.1 mg/L 未満	○			
塩素酸		0.6mg/L以下		0.35 mg/L			0.20 mg/L			0.40 mg/L			0.41 mg/L	0.34 mg/L	0.41 mg/L	0.20 mg/L	○			
クロロ酢酸		0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	○			
クロロホルム		0.06mg/L以下		0.007 mg/L			0.010 mg/L			0.009 mg/L			0.005 mg/L	0.008 mg/L	0.010 mg/L	0.005 mg/L	○			
ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	○			
ジブromクロロメタン		0.1mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○			
臭素酸		0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○			
総トリハロメタン		0.1mg/L以下		0.007 mg/L			0.012 mg/L			0.010 mg/L			0.006 mg/L	0.009 mg/L	0.012 mg/L	0.006 mg/L	○			
トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.004 mg/L			0.003 mg/L	0.003 mg/L 未満	0.004 mg/L	0.003 mg/L 未満	○			
ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.002 mg/L			0.001 mg/L			0.001 mg/L	0.001 mg/L	0.002 mg/L	0.001 mg/L 未満	○			
ブロモホルム		0.09mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	○			
ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下		0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	○			
塩化物イオン		200mg/L以下	2.3 mg/L	2.3 mg/L	2.3 mg/L	2.3 mg/L	2.5 mg/L	2.1 mg/L	2.5 mg/L	2.3 mg/L	2.6 mg/L	2.6 mg/L	2.7 mg/L	2.4 mg/L	2.7 mg/L	2.1 mg/L	○			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		3mg/L以下	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.7 mg/L	0.7 mg/L	0.5 mg/L	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	○			
pH値		5.8～8.6	6.9	7.0	7.2	7.2	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.2	7.1	7.1	6.9	○			
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○			
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○			
色度		9度以下	0.6 度	0.6 度	1.4 度	1.6 度	1.3 度	1.5 度	1.3 度	0.9 度	0.9 度	0.9 度	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.9 度	1.6 度	0.5 度 未満	○		
濁度		2度以下	0.1 度	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	○		
判定		適又は不適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適						