

水質検査結果及び検査予定一覧表（PFOS、PFOA関係）

【目標値】0.00005mg/L以下※

No.	地区	施設名	水源名	種別	検査結果	検査日
1	揖斐	上水道第1配水区	第1水源 既設井	地下水	0.000005mg/L以下	R5.10.3
2			第1水源 新設井	地下水	0.000005mg/L以下	R5.10.3
3		上水道第2配水区	第2水源 1号井	地下水	0.000005mg/L以下	R5.10.3
4			第2水源 2号井	地下水	0.000005mg/L以下	R5.10.3
5			第2水源 3号井	地下水	0.000005mg/L以下	R5.10.3
6		上水道北方配水区	北方水源 1号井	地下水	0.000005mg/L以下	R5.10.3
7			北方水源 2号井	地下水	0.000005mg/L以下	R5.10.3
8	大和	大和簡易水道	大和水源 1号井	地下水	0.000005mg/L以下	R5.10.3
9			大和水源 2号井	地下水	0.000005mg/L以下	R5.10.3
10	脛永	脛永簡易水道	脛永水源 1号井	地下水	0.000005mg/L以下	R5.10.3
11			脛永水源 2号井	地下水	0.000005mg/L以下	R5.10.3
12	市場	市場簡易水道	市場水源 1号井	地下水	0.000005mg/L以下	R5.10.3
13	谷汲	谷汲簡易水道	下長瀬水源 1号井	地下水	0.000005mg/L以下	R6.1.11
14			下長瀬水源 2号井	地下水	0.000005mg/L以下	R6.1.11
15			西積水源 1号井	地下水	0.000005mg/L以下	R6.1.11
16			西積水源 2号井	地下水	0.000005mg/L以下	R6.1.11
17		北部簡易水道	高科浄水場	表流水		R6年度検査予定
18		長瀬簡易水道	井ノ口水源 1号井	地下水	0.000005mg/L以下	R6.1.11
19			井ノ口水源 2号井	地下水	0.000005mg/L以下	R6.1.11
20		神原簡易水道	平岩谷水源（神原）	表流水		R6年度検査予定
21		南部簡易水道	大洞水源 1号井	地下水	0.000005mg/L以下	R6.1.11
22			大洞水源 2号井	地下水	0.000005mg/L以下	R6.1.11
23			中名礼水源（第1）	地下水	0.000005mg/L以下	R6.1.11
24			中名礼水源（第2）	地下水	0.000005mg/L以下	R6.1.11
25		名礼簡易水道	上名礼水源 1号井	地下水	0.000005mg/L以下	R6.1.11
26			上名礼水源 2号井	地下水	0.000005mg/L以下	R6.1.11
27		木曽屋簡易水道	神明裏水源 1号井	地下水	0.000005mg/L以下	R6.1.11
28			神明裏水源 2号井	地下水	0.000005mg/L以下	R6.1.11
29		沖野飲料水供給施設	沖野水源	地下水	0.000005mg/L以下	R6.1.11
30		有鳥飲料水供給施設	有鳥水源 1号井	地下水	0.000005mg/L以下	R6.1.11
31			有鳥水源 2号井	地下水		R6年度検査予定
32	春日	春日簡易水道	東谷水源	表流水		R6年度検査予定
33		古屋・初若飲料水供給施設	賤野谷水源	表流水		R6年度検査予定
34	久瀬	東津汲簡易水道	東津汲水源	表流水		R6年度検査予定
35		西津汲簡易水道	西津汲水源	表流水		R6年度検査予定
36		乙原簡易水道	乙原水源	湧水		R6年度検査予定
37		外津汲簡易水道	外津汲水源	表流水		R6年度検査予定
38		三倉簡易水道	三倉水源	表流水		R6年度検査予定
39		小津簡易水道	小津水源	伏流水		R6年度検査予定
40		日坂簡易水道	日坂水源	表流水		R6年度検査予定
41		檜原飲料水供給施設	檜原水源	表流水		R6年度検査予定
42		九戸坂小規模水道	九戸坂浄水場	表流水		R6年度検査予定
43		森下小規模水道	森下浄水場	表流水		R6年度検査予定
44	藤橋	西横山簡易水道	中谷水源	表流水		R6年度検査予定
45			仙ヶ谷水源	表流水		R6年度検査予定
46	坂内	東杉原簡易水道	東前ノ谷水源	表流水		R6年度検査予定
47		坂内簡易水道	黒津谷	表流水		R6年度検査予定
48		川上簡易水道	白谷	表流水		R6年度検査予定
49		諸家飲料水供給施設	池之谷	表流水		R6年度検査予定

※「目標値」とは、国が定める暫定目標値です。