

水質検査結果及び検査予定一覧表（PFOS、PFOA関係）

【目標値】0.00005mg/L以下※

No.	地区	施設名	水源名	種別	検査結果	検査日	
1	揖斐	上水道第1配水区	第1水源 既設井	地下水	0.000005mg/L以下	R6.7.1	
2			第1水源 新設井	地下水	-	R7年度検査予定	
3		上水道第2配水区	第2水源 1号井	地下水	0.000005mg/L以下	R6.7.1	
4			第2水源 2号井	地下水	-	R7年度検査予定	
5			第2水源 3号井	地下水	-	R7年度検査予定	
6		上水道北方配水区	北方水源 1号井	地下水	0.000005mg/L以下	R6.7.1	
7			北方水源 2号井	地下水	-	R7年度検査予定	
8	大和	大和簡易水道	大和水源 1号井	地下水	0.000005mg/L以下	R6.7.1	
9			大和水源 2号井	地下水	-	R7年度検査予定	
10	脛永	脛永簡易水道	脛永水源 1号井	地下水	0.000005mg/L以下	R6.7.3	
11			脛永水源 2号井	地下水	-	R7年度検査予定	
12	市場	市場簡易水道	市場水源 1号井	地下水	0.000005mg/L以下	R6.7.3	
13	谷汲	谷汲簡易水道	下長瀬水源 1号井	地下水	0.000005mg/L以下	R6.7.8	
14			下長瀬水源 2号井	地下水	-	R7年度検査予定	
15			西磧水源 1号井	地下水	0.000005mg/L以下	R6.7.3	
16			西磧水源 2号井	地下水	-	R7年度検査予定	
17		北部簡易水道	高科浄水場	表流水	0.000005mg/L以下	R6.4.17	
18		長瀬簡易水道	井ノ口水源	1号井	地下水	0.000005mg/L以下	R6.7.8
19				2号井	地下水	-	R7年度検査予定
20		神原簡易水道	平岩谷水源（神原）	表流水	0.000005mg/L以下	R6.4.18	
21		南部簡易水道	大洞水源	1号井	地下水	0.000005mg/L以下	R6.7.8
22				2号井	地下水	-	R7年度検査予定
23			中名礼水源	（第1）	地下水	0.000005mg/L以下	R6.7.8
24				（第2）	地下水	-	R7年度検査予定
25		名礼簡易水道	上名礼水源	1号井	地下水	0.000005mg/L以下	R6.7.3
26				2号井	地下水	-	R7年度検査予定
27		木曾屋簡易水道	神明裏水源	1号井	地下水	0.000005mg/L以下	R6.7.3
28				2号井	地下水	-	R7年度検査予定
29		沖野飲料水供給施設	沖野水源	地下水	0.000005mg/L以下	R6.7.3	
30		有鳥飲料水供給施設	有鳥水源	1号井	地下水	0.000005mg/L以下	R6.7.3
31				2号井	地下水	-	R7年度検査予定
32		春日	春日簡易水道	東谷水源	表流水	0.000005mg/L以下	R6.6.10
33			古屋・初若飲料水供給施設	賤野谷水源	表流水	0.000005mg/L以下	R6.6.12
34		久瀬	東津汲簡易水道	東津汲水源	表流水	0.000005mg/L以下	R6.6.11
35			西津汲簡易水道	西津汲水源	表流水	0.000005mg/L以下	R6.6.11
36			乙原簡易水道	乙原水源	湧水	0.000005mg/L以下	R6.6.5
37			外津汲簡易水道	外津汲水源	表流水	0.000005mg/L以下	R6.6.5
38			三倉簡易水道	三倉水源	表流水	0.000005mg/L以下	R6.6.5
39			小津簡易水道	小津水源	伏流水	0.000005mg/L以下	R6.6.11
40			日坂簡易水道	日坂水源	表流水	0.000005mg/L以下	R6.6.11
41			檜原飲料水供給施設	檜原水源	表流水	0.000005mg/L以下	R6.8.7
42	九戸坂小規模水道		九戸坂浄水場	表流水	0.000005mg/L以下	R6.6.4	
43	森下小規模水道		森下浄水場	表流水	0.000005mg/L以下	R6.6.4	
44	藤橋		西横山簡易水道	中谷水源	表流水	0.000005mg/L以下	R6.6.3
45		仙ヶ谷水源		表流水	0.000005mg/L以下	R6.6.3	
46		東杉原簡易水道	東前ノ谷水源	表流水	0.000005mg/L以下	R6.6.3	
47	坂内	坂内簡易水道	黒津谷	表流水	0.000005mg/L以下	R6.6.3	
48		川上簡易水道	白谷	表流水	0.000005mg/L以下	R6.6.3	
49		諸家飲料水供給施設	池之谷	表流水	0.000005mg/L以下	R6.6.3	

※「目標値」とは、国が定める暫定目標値です。